**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**
Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0100 – Praha

vydává

# OSVĚDČENÍ

č. 010-046907

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

**Dřevohliníkové vnější dveře, typ EURO IV 88 AL**

který uvedl na trh výrobce:

**PKS okna a.s.**
**Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65276507**

výrobna:

**Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Vydal Oznámený subjekt Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), příloha V, čl. 1.4 (systém 3)

**Protokol o posouzení vlastností s těmito výsledky:**

| Vlastnost | Zjištěné hodnoty / Klasifikace | |
|---|---|---|
| | **Vzorek č. 1** - jednokřídlové dveře šířka 1160 x výška 2300 mm | **Vzorek č. 2** - jednokřídlové dveře šířka 1230 x výška 2180 mm |
| Odolnost proti zatížení větrem | **Třída $CE_{2400}$** | - |
| Vodotěsnost | **Třída 8A** | - |
| Průvzdušnost | **Třída 4** | - |
| Součinitel prostupu tepla | - | **$U_D$ = 0,87 W/m².K** ($U_g$ = 0,6 W/m².K)<br>**$U_D$ = 0,82 W/m².K** ($U_g$ = 0,5 W/m².K)<br>**$U_D$ = 0,76 W/m².K** ($U_g$ = 0,4 W/m².K) |
| Nebezpečné látky | **Splněno – viz prohlášení výrobce** | |

Vlastnosti jsou stanovené v příloze ZA normy

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

Výsledky zkoušek a **podrobný popis výrobku** jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností č. 1020-CPR-010046906 ze dne 27. října 2023; vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Praha, 27. října 2023

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. ZÚS Pobočka Praha

Razítko TZÚS Praha, s.p.

Ing. Zdeněk Kočí
ředitel pobočky Praha